

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 546075-N-2019 z dnia: 14.05.2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego na remont pokrycia dachu w budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Sulmierzycki Dom Kultury, działając zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1986 ze zm.), odpowiada na pytanie dotyczące SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont pokrycia dachu w budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury.

Zamawiający informuje, iż pytanie oraz odpowiedź na nie, staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W dniu 23.05.2019r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Proszę o określenie sposobu ułożenia dachówki karpiówki czy w łuskę czy w koronkę.

Odpowiedź:

Pokrycie dachów dachówką – karpiówka ceramiczna w łuskę.

(poz. nr 43 kosztorysu ofertowego)

Pytanie nr 2

Proszę o określenie z jakiej blachy mają być wykonane obróbki blacharskie oraz orynnowanie, z blachy ocynkowanej, tytanowo-cynkowej czy ocynkowanej powlekanej w kolorze.

Odpowiedź:

Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan-cynk.

(poz. nr 40,41,42 kosztorysu ofertowego)

DYREKTOR
Sulmierzyckiego Domu Kultury
Edyta Jachimowska
mgr Edyta Jachimowska